

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号25-03-017

用户单位吉林协展

产品名称燃油泵带油位传感器总成

产品图号1106010-QE01-A

产品代码0226

供货数量1套

供货批号SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章： 2025年03月04日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章： 2025年03月04日

填发单位公章：



填单日期：2025.03.04

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A3		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	17					结果	备注		
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格					合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2	尺寸							合格			
2.1	法兰盘外径	$\phi 123 \pm 1$	123.06					合格			
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.62					合格			
2.3	法兰盘厚度	3 ± 0.3	3.01					合格			
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.41					合格			
2.5	自由高度	220 ± 10	224.08					合格			
2.6	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.506					合格			
2.7	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.96					合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.14					合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6 ± 0.15	1.64					合格			
2.10	回油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.914					合格			
2.11	回油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.92					合格			
2.12	回油管长度	21.12 ± 0.25	21.18					合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6 ± 0.15	1.64					合格			
2.14	油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.916					合格			
2.15	油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.99					合格			
2.16	浮子宽度	31.8 ± 0.5	31.89					合格			
2.17	浮子长度	36.5 ± 0.5	36.43					合格			
3	材料										
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告								
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告								

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成				A3		0226	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	17	结果			备注		
4	性能								
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.4				合格		
		36±2mm 222±2Ω	222.6				合格		
		63±2mm 198±2Ω	198.8				合格		
		89±2mm 174±2Ω	174.6				合格		
		113±2mm 150±2Ω	150.9				合格		
		135±2mm 126±2Ω	126.4				合格		
		155±2mm 102±2Ω	102.3				合格		
		175±2mm 78±1.5Ω	78.6				合格		
		195±2mm 54±1.5Ω	54.3				合格		
		215±2mm 32±1.5Ω	32.0				合格		
		221±2mm 32±1.5Ω	32.4				合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H,	185.4				合格		
			8.49				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	153.0				合格		
			7.61				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	91.8				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏	合格				合格		
4.4	总成出油管路气 密性能	法兰盘出油口与气密测试仪 快换插头相连, 施加检测气 压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压 差: ≤1.8KPa	0.371				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下, 油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩, 不能与线束和护套 干涉;	合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 王检12

供应商批准: 曹新文

日期: 2025/3/4

日期: 2025/3/4